

ABC Bygghissar & Byggmaskiner AB

Bedömning av rekommendationssvar

Statens haverikommission (SHK) publicerade den 3 juli 2024 en slutrapport avseende allvarlig olycka med en bygghiss som inträffade i Ursvik, Sundbybergs stad den 11 december 2023 (SHK 2024:11). Med anledning av utredningsresultaten lämnades fem rekommendationer, varav två (R4 och R5) till ABC Bygghissar & Byggmaskiner AB.

ABC Bygghissar & Byggmaskiner har besvarat säkerhetsrekommendationerna och redogjort för de åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas. Av svaret framgår bland annat följande.

- Materialet dokumenteras innan transport.
- Montaget av hissar filmas och fotograferas och materialet sparas.
- Vid egenkontroll av höjning av en bygghiss filmas och fotodokumenteras det utförda arbetet.
- Vid höjning av bygghissar görs alltid en ny besiktning av bygghissen av en oberoende besiktningsman. Ingen hiss överlämnas utan denna åtgärd.
- Mastsektionerna märks med ett unikt löpnummer för spårbarhet.
- Mastbultarna är idag målade i rött.
- Provdragningsprotokoll upprättas för alla master, där framgår nummer på masten och provdragningskraft på varje mastbult.
- Provdragningsprotokoll på alla infästningar sker med provdragningsverktyg.
- Enhetschef/ driftansvarig går igenom den dagliga produktionen digitalt vid dagens slut. Vid en ev. avvikelse upprättas en handlingsplan. Avvikelser ska dokumenteras i företagets ledningssystem.
- Information, utbildning, uppmaning till har lämnats till berörda om att tillbud och avvikelser ska rapporteras i företagets ledningssystem har gjorts.

Mot bakgrund av de redovisade åtgärderna bedömer SHK säkerhetsrekommendationerna som omhändertagna (Avslutad – tillfredställande svar).

Med vänlig hälsning

Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsordförande